



OZNACZENIA: <div><div><div></div></div><div>-</div><div>Złącze kontrolne pręt-tasma</div></div> <div><div><div></div></div><div>-</div><div>Połączenie zwodów lub zwodów z przewodami odprowadzającymi</div></div> <div><div><div></div></div><div>-</div><div>Zwód pionowy, pręt Ø=8mm</div></div> <div><div><div></div></div><div>-</div><div>Przewód odprowadzający, pręt Ø=8mm</div></div> <div><div><div></div></div><div>-</div><div>Zwód poziomy, pręt Ø=8mm</div></div> <div><div><div></div></div><div>-</div><div>Połączenie spawane</div></div>	
UWAGI: 1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi. 2. Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonać przewodem stalowym ocynkowanym Ø=8 mm. 3. Zwody poziome na dachu mocować za pomocą uchwytych dystansowych. 4. Wszystkie części metalowe wystające ponad dach połączyć do zwodów poziomych. 5. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn Ø=8mm. Drut prowadzić w rurce ochronnej pod warstwą ocieplenia. 6. Zaprojektowano uziomy pionowe, nierdzewne, składane. 7. Połączenie uziomu z przewodami odprowadzającymi wykonać płaskownikiem FeZn 30x4 mm poprzez złącza kontrolne montowane 1,5m nad poziomem gruntu. 8. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-IEC 61024 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" 9. Po wykonaniu instalacji wykonać badania techniczne obejmujące oględziny części nadziemnej i elementów uziemienia, sprawdzenie ciągłości galwanicznej oraz pomiary rezystancji uziemienia. 10. Opracowanie należy uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego.	
PROJEKT BUDOWLANY	
RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA	
	SKALA 1:100
Instalacja odgromowa i uziemienia. Plan dachu.	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DANE INWESTORA: Gmina Środa Śląska 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5	NR RYSUNKU: IE-05
ADRES BUDOWY: ŚRODA ŚLĄSKA - RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa dz. nr 347/1	styczeń 2016
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Skóra 704/94	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	