









ELEMENTY P.POŻ.:

PPWP  - przycisk głównego wyłącznika prądu

-  G1 - hydrant wewnętrzny ø25 na gaśnicę proszkową typu ABC (2kg) oraz wąż półsztywny ø25 o długości min.20m
 G2 - gaśnica proszkowa typ ABC (2kg)
 G3 - gaśnica ze środkiem gaszącym typu F (2kg)

OZNACZENIA:

-  - Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V, p/t
 - Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V, p/t
 - Łącznik oświetleniowy, przycisk z lampką IP20, 16A, 250V, p/t
 - Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, IP20, 16A, 250V, p/t
 - Łącznik oświetleniowy, schodowy, IP44, 16A, 250V, p/t

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A.1 - Oprawa oświetleniowa LED IP44 25W
A.2 - Oprawa oświetleniowa LED IP44 15W
B.2 - Oprawa oświetleniowa LED 35W
C.1 - Oprawa oświetleniowa LED 19W Atest PZH
C.2 - Oprawa oświetleniowa LED 55W Atest PZH
C.3 - Oprawa oświetleniowa LED 36W IP66 Atest PZH
F.1 - Oprawa oświetleniowa LED 40W IP40
EW1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42 CNBOP
EW3.1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP43, LED CNBOP
EW3.2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP43, LED CNBOP
EW3.3 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42, LED CNBOP
EW3.4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP41, LED CNBOP
EW3.5 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP41, LED CNBOP
EW4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP66, LED CNBOP

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami.

PROJEKT WYKONAWCY

RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA

SKALA 1:100

Instalacja oświetlenia. Plan parteru.

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DANE: Gmina Środa Śląska

INWESTORA: 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5

NR RYSUNKU: IE-03

ADRES: ŚRODA ŚLĄSKA - RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa

BUDOWY: dz. nr 347/1

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha

SLK/4699/PWOE/13

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Skóra

704/94

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PIK" S.C.

Anna i Maciej PINDUROWIE

44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20

www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl

