



ELEMENTY P.POŻ.:

PPWP - przycisk głównego wyłącznika prądu

- G1 - hydrant wewnętrzny ø25 na gaśnicę proszkową typu ABC (2kg) oraz wąż pęśstywny ø25 o długości min.20m  
G2 - gaśnica proszkowa typ ABC (2kg)  
G3 - gaśnica ze środkiem gaśniczym typu F (2kg)

OZNACZENIA:

- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V, p/t  
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V, p/t  
- Łącznik oświetleniowy, przycisk z lampką IP20, 16A, 250V, p/t  
- Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, IP44, 16A, 250V, p/t

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A.1 - Oprawa oświetleniowa LED IP44 25W  
A.2 - Oprawa oświetleniowa LED IP44 15W  
B.1 - Oprawa oświetleniowa LED 35W  
B.2 - Oprawa oświetleniowa LED 35W  
C.1 - Oprawa oświetleniowa LED 19W Atest PZH  
C.2 - Oprawa oświetleniowa LED 55W Atest PZH  
C.3 - Oprawa oświetleniowa LED 36W IP66 Atest PZH  
EW1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42 CNBOP  
EW2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42 CNBOP  
EW3.1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP43, LED CNBOP  
EW3.2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP43, LED CNBOP  
EW3.3 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42, LED CNBOP  
EW3.4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP41, LED CNBOP  
EW4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP66, LED CNBOP

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.  
2. Opracowanie należy uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego.

PROJEKT BUDOWLANY	
RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA	
	SKALA 1:100
Instalacja oświetlenia. Plan parteru.	
DANE: Gmina Środa Śląska	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTORA: 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5	NR RYSUNKU: IE-03
ADRES: ŚRODA ŚLĄSKA - RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa	styczeń 2016
BUDOWY: dz. nr 347/1	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Skóra 704/94	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	