W3- wywiew z standardowych okapów
Ø 200 (w wyposażeniu w proj. arch.)

W4- do wentylatora dachowego Ø160/700,
45Pa z podstawą tłumiącą
224m3/h, 230V, 0,04kW

W1- do wentylatora dachowego Ø200/900,
150Pa z podstawą tłumiącą
715m3/h, 400V, 0,09kW

W2-Hybrydowa wywiewna
nasada wentylacyjna z
wentylatorem 0,024kW

Model kasetonowy
Nominalna wydajność chłodzenia, 5,6kW
Nominalna wydajność grzania, 6,3kW
Przepływ powietrza 400/ 580/ 710m3/h
Pobór mocy elektrycznej 36W
Wymiary h x sz x gł., mm245 x 570 x 570
Poziom ciśnienia akustycznego 27/35/41dB(A)
Wysokość podnoszenia pompki skroplin 700mm

Model kasetonowy
Nominalna wydajność chłodzenia, 9kW
Nominalna wydajność grzania, 10kW
Przepływ powietrza 1100/1300/1600m3/h
Pobór mocy elektrycznej 59W
Wymiary h x sz x gł., 288 x 840 x 840mm
Poziom ciśnienia akustycznego 33/38/40dB(A)
Wysokość podnoszenia pompki skroplin 850mm
Model sterownik przewodowy
Automatyczne wyłączanie po upływie ustawionego czasu
programator tygodniowy/dzienny
Liczba kławiszy obsługi max. 4
Język obsługi polski
Liczba kławiszy max 6
Wymiary h x sz x gł., 120 x 120 x 17mm

Nawiewnik wyposażony w szczeliny z elementami kierującymi, zapewniającymi wysoką indukcję ze skrzynką rozprężną, Dtp ℄ −12K 600x600/250-540m3/h

Nawierzchnia z kostki betonowej – chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej – ciąg pieszo-jezdny

ZLI

BILANS POWIERZCHNI

PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
0.01	Wiatrołap	płyt. cer.	8.71	8.71
0.02	Pokój bibliotekarki	płyt. cer.	6.33	6.33
0.03	Biblioteka	płyt. cer.	66.41	66.41
0.04	Korytarz	płyt. cer.	17.93	17.93
0.05	WC damska	płyt. cer.	14.16	14.16
0.06	WC NP	płyt. cer.	5.53	5.53
0.07	WC Męska	płyt. cer.	15.53	15.53
0.08	Pom. porządz. sali	płyt. cer.	3.00	3.00
0.09	Szatnia	płyt. cer.	17.84	17.84
0.10	Sala wielofunkcyjna	płyt. cer.	142.14	142.14
0.11	Komunikacja	płyt. cer.	5.18	5.18
0.12	Zmywalnia	płyt. cer.	7.48	7.48
0.13	Komunikacja	płyt. cer.	2.23	2.23
0.14	Mag. podręczny	płyt. cer.	2.36	2.36
0.15	Rozdzielnia posiłów	płyt. cer.	23.18	23.18
0.16	Komunikacja	płyt. cer.	3.97	3.97
0.17	Pom. porządz. kuchni	płyt. cer.	2.87	2.87
0.18	Aneks kuchenny	płyt. cer.	8.54	8.54
0.19	Łazienka personelu	płyt. cer.	5.59	5.59
0.20	Pom. gospodarcze	płyt. cer.	11.19	11.19
0.21	Pom. techniczne	płyt. cer.	9.10	9.10
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		379.27	379.27

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	610.51
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	443.40
KUBATURA	1835.00

KW-p 625x75 230m3/h – kratka wentylacyjna z przepustnicą
KK 160 120m3/h – anemostat sufitowy, metalowy malowany proszkowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU
RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA

SKALA 1:50

RZUT PARTERU–WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

BRANŻA: sanitarna

DANE INWESTORA: Gmina Środa Śląska
55–300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5

NR RYSUNKU: ISW–1

ADRES BUDOWY: ŚRODA ŚLĄSKA –RAKOSZYCE, ul.Ogrodowa dz. nr 347/1

grudzień 2015

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Małgorzata Puc SLK/1939/POOS/07

PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Szafarz SLK/1939/POOS/07

PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl